

- ・下記の表示記号等があれば高濃度PCB機器に該当します。
- ・下記の表示に該当しないものはメーカーにお問い合わせ下さい。
- ・高濃度PCB機器に該当しない場合、低濃度(微量)PCB混入の可能性は否定できません。
- ・詳細は下記URLのホームページをご覧ください。

機器メーカー (銘板記載)	機器メーカー (現在)	問合せ先
マルコン電子(株)、 二井蓄電器(株)、 東京電器(株)	日本ケミコン(株)	0238-84-2134 (ケミコン山形(株))

<http://www.chemi-con.co.jp/env/pcb.html>

機種	表示記号等 (下記の表示があれば高濃度PCB機器)
コンデンサ	DFコンデンサ、シバノール入、不燃性油入、 NON-INFLAMMABLE LIQUIDのうちいずれかの表示があつて、 型式がCD~, D~, FCD~, FCDE~, KD~, MCD~, NCD~, NHD~, NLD~, PFCD~, SA~, SD~, SDAB~, SDB~, SDR~, SP~, SRT-AINR, SRTR~, SR~, SSD~, TCD~, ~AD~, ~AK~, ~AST~, ~AS~, ~AT~, ~A~, ~ED~, ~EDF~, ~EDS~, ~FCD~, ~SDS~, ~SDF~, で示されるもの ~には英文字や数字が組み合わされます。